

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr CE/PL/1317/V3/2025/1175

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY

Typ/typy:

**KRD10-2/25/30-B, KRD10-2/40/30-B, KRD10-2/63/30-B,
KRD10-2/25/100-B, KRD10-2/40/100-B, KRD10-2/63/100-B,
KRD10-2/25/300-B, KRD10-2/40/300-B, KRD10-2/63/300-B,
KRD10-4/25/30-B, KRD10-4/40/30-B, KRD10-4/63/30-B,
KRD10-4/25/100-B, KRD10-4/40/100-B, KRD10-4/63/100-B,
KRD10-4/25/300-B, KRD10-4/40/300-B, KRD10-4/63/300-B,
KRD10-2/25/30-A, KRD10-2/40/30-A, KRD10-4/25/30-A,
KRD10-4/40/30-A, KRD10-2/25/30-AC, KRD10-2/25/300-AC,
KRD10-2/40/30-AC, KRD10-4/25/30-AC, KRD10-4/40/30-AC,
KRD10-4/100/30-AC**

Znak towarowy:

IDEAL^{TS}
by Kanlux

Podstawowe parametry: Un = 230/240V~ (1P+N), 400/415V~ (3P+N); In = 25A, 40A, 63A, 100A;
IΔn = 30mA, 100mA, 300mA; Inc = 10000A; Im = 500A

Oznaczenie od serii/partii: #AG, #AG2

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 61008-1:2012 +A1:2014 +A2:2014 +A11:2015 +A12:2017**EN 61008-2-1:1994 +A11:1998****EN 62423:2012 +A11:2021 +A12:2022****EN IEC 63000:2018****Informacje dodatkowe:**Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**

potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

NWP/WO; ID 1317; S.CE/1175**Radzionków, 05.08.2025**

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Kanlux SA Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów

Krzysztof Żurek
Dariusz Staniczek
Adam Wabnic

(imie i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | kanlux.pl