



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP  
Company granted with SEP Gold Honour Award

**BBJ**



AC 012

# STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

SEI - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ  
uprawnający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem B-BBJ

### CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark B-BBJ

nr B/12/010/24

No. B/12/010/24

Posiadacz  
certyfikatu:  
(Nazwa i adres)  
Certificate holder:  
(Name and address)

„POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna  
ul. Warecka 1  
91-202 Łódź, Poland

Producent:  
(Nazwa i adres)  
Manufacturer:  
(Name and address)

„POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna  
ul. Warecka 1  
91-202 Łódź, Poland

Nazwa wyrobu:  
Name of the product:

Opaska uziemiająca.  
Grounding band.

Typ (model):  
Type (model):

OU-1; OU-2; OU-3

Oznaczenie  
producenta:  
Trade mark:



Dane techniczne:  
Technical data:

szczegóły na drugiej stronie  
details on the second page

Typ programu  
certyfikacji:  
Type of  
certification scheme:

5 według PN-EN ISO/IEC  
17067  
5 according to  
PN-EN ISO/IEC 17067

Nazwa programu  
certyfikacji:  
Name of scheme  
certification

PROGRAM  
CERTYFIKACJI B-BBJ  
Certification Scheme  
B-BBJ

Data ważności:  
Valid until:

2029-04-23

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):

Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60947-7-2:2012 (EN 60947-7-2:2009)	LA-19.040/19.015	SEP - BBJ
PN-EN 60947-7-1:2012 (EN 60947-7-1:2009)		
PN-EN 60947-1:2010+A1:2011+A2:2014-12 (EN 60947-1:2007+A1:2011+A2:2014)		

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP – BBJ.

Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP – BBJ.



Kierownik Jednostki Certyfikującej  
Certification Body Manager

Kamil Misztal

Warszawa, 2024-04-24

**CERTYFIKAT nr B/12/010/24**  
**CERTIFICATE No. B/12/010/24**

**Informacje dodatkowe:**

*Additional information:*

Typ (model) <i>Type (model)</i>	Zakres średnic <i>Range of diameters</i>	Przekrój znamionowy <i>Rated cross-section</i>	Przyłączalność znamionowa <i>Rated connecting capacity</i>	
			Przewody sztywne <i>Rigid conductors</i>	Przewody giętkie <i>Flexible conductors</i>
OU-1	18 ÷ 60 mm	16 mm <sup>2</sup>	1,5 ÷ 16,0 mm <sup>2</sup>	1,5 ÷ 10,0 mm <sup>2</sup>
OU-2	60 ÷ 120 mm	16 mm <sup>2</sup>	1,5 ÷ 16,0 mm <sup>2</sup>	1,5 ÷ 10,0 mm <sup>2</sup>
OU-3	12 ÷ 52 mm	6 mm <sup>2</sup>	1,5 ÷ 6,0 mm <sup>2</sup>	1,5 ÷ 6,0 mm <sup>2</sup>

**Miejsce produkcji:** „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna  
*Place of manufacture:* ul. Warecka 1  
 91-202 Łódź, Poland

**Numer poprzedniego certyfikatu:** B/12/023/19  
*The number of the previous certificate:* B/12/023/19

NC-A 24.142

**Nr rej. S-A-24-017**  
*Reg. No. S-A-24-017*

**Rozdzielnik:**  
*Copy to:*

1. „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna  
 ul. Warecka 1  
 91-202 Łódź, Poland
2. NC