

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr CE/PL/0640/V5/2023/0560



Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

WYŁĄCZNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY

Typ/typy:

**KMB6-Bx/1, KMB6-Bz/2, KMB6-Bz/3, KMB6-Bz/4,
KMB6-Cy/1, KMB6-Cz/2, KMB6-Cy/3, KMB6-Cz/4,
KMBN6-Cz/1**x=1, 4, 2, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63; y= 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63;
z= 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Znak towarowy:

**Podstawowe parametry:** Uc = 230/400V~ (1P), 400V~ (3P); In = 1..63A; Inc = 6000A;
typ B, C; Klasa ograniczenia energii – 3**Oznaczenie od serii/partii:** #CI

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 60898-1:2019**EN IEC 63000:2018****Informacje dodatkowe:**Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**
potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**NWP/5709, NWP/5710, NWP/5714, NWP/5715; ID 0640; S.CE/0560****Radzionków, 11.10.2023**

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek
(imię, nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staniczek
(imię, nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic
(imię, nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | kanlux.pl