

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Legrand France  
159 RUE JEAN JOANNON  
ZI DES TROIS MOULINS  
06606 ANTIBES  
France

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten  
Überstromschutz, netzspannungsunabhängig (RCCB)**  
***RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral  
overcurrent protection, functionally independent of line voltage***  
**Serie/series DX3**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664 Teil 11):1999-12; EN 61008-2-1:1994+A11:1998  
DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10):2018-03; EN 61008-1:2012+A1+A2+A11+A1/AC:2016+A12:2017  
DIN EN 62423 (VDE 0664-40):2023-12; EN 62423:2012+A11:2021+A12:2022



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

Aktenzeichen: 4285400-1720-0008 / 337476

File ref.:

Ausweis-Nr. 40032162

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2011-03-22

(letzte Änderung / updated 2026-02-11 )

Blatt 1  
Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, 159 RUE JEAN JOANNON, ZI DES TROIS MOULINS, 06606 ANTIBES, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

4285400-1720-0008 / 337476 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*

2026-02-11

Datum / *Date*

2011-03-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032162.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40032162.*

## **Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB) RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection, functionally independent of line voltage Serie/series DX3**

Typ(en) / *Type(s)*

**411550; 411554 - 411557**

**411569 - 411572; 411584**

**411590 - 411592; 411674 - 411678**

**411684 - 411687; 411688**

**411694 - 411697; 411759 - 411763**

**411769 - 411773; 411779 - 411783**

**411789 - 411793; 411800; 411801**

Bemessungsspannung  
*Rated voltage*

AC 230 V  
AC 400 V

Bemessungsstrom  
*Rated current*

16 A; 25 A; 40 A; 63 A; 80 A; 100 A

Bemessungsschaltvermögen  
*Rated making and breaking capacity*

500 A (16 A - 40 A)  
630 A (63 A)  
800 A (80 A)  
1000 A (100 A)

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  
*Rated conditional short-circuit current*

10000 A

Vorsicherung / Kurzschlusschutzeinrichtung  
*Fuse / Short-circuit protection device*

16 A gG (16 A)  
25 A gG (25 A)  
40 A gG (40 A)  
63 A gG (63 A)  
80 A gG (80 A)  
100 A gG (100 A)

Umgebungstemperatur  
*Ambient temperature*

-25°C / +40°C

Weitere Angaben  
*Further information*

Fehlerstromschutzschalter Typ "S" / RCCB type "S"  
411584; 411800; 411801

Anzahl der Pole  
*Number of poles*

zweipolig / two-pole (Fertigung-Nr. / factory-no. 30007234)  
vierpolig / four-pole (Fertigung-Nr. / factory-no. 30007228)

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, 159 RUE JEAN JOANNON, ZI DES TROIS MOULINS, 06606 ANTIBES, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

4285400-1720-0008 / 337476 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*

2026-02-11

Datum / *Date*

2011-03-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032162.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40032162.*

Bemessungsfehlerstrom  
*Rated residual operating current*

0,01A  
0,03A  
0,1A  
0,3A  
0,5A

Verhalten bei Gleichstromanteilen  
*Behaviour in presence of d.c. components*

Typ / type "A"; "S"; "F"

Weitere Angaben  
*Further information*

siehe Anlage Nr. 100 vom 2026-02-11  
*see Appendix no. 100 dated 2026-02-11*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.  
40032162

Beiblatt /  
Supplement

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand France, 159 RUE JEAN JOANNON, ZI DES TROIS MOULINS, 06606 ANTIBES, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

4285400-1720-0008 / 337476 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*

2026-02-11

Datum / *Date*

2011-03-22

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032162.

*This supplement is part of the Certificate No. 40032162.*

**Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten  
Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB)**  
***RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral  
overcurrent protection, functionally independent of line voltage***  
**Serie/series DX3**

**Fertigungsstätte(n)**

***Place(s) of manufacture***

Referenz/*Reference*  
**30007228**

Legrand France  
290 avenue de Colmar  
67100 STRASBOURG  
FRANCE

Referenz/*Reference*  
**30007234**

Legrand France  
159 RUE JEAN JOANNON  
ZI DES TROIS MOULINS  
06606 ANTIBES  
FRANCE

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Infoblatt /  
Certificate No. Info sheet  
40032162

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Legrand France, 159 RUE JEAN JOANNON, ZI DES TROIS MOULINS, 06606 ANTIBES, FRANCE

Aktenzeichen / File ref.

4285400-1720-0008 / 337476 / TL3 / KOH

letzte Änderung / updated

2026-02-11

Datum / Date

2011-03-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032162.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40032162.*

## **Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:**

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH ([www.vde.com\AGB-Institut](http://www.vde.com\AGB-Institut)). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

### **Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:**

*Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute ([www.vde.com\terms-institute](http://www.vde.com\terms-institute)). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.*

*The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).*

*The validity period of a VDE GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE GS-Mark Approval may be shortened.*

*Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.*

*The approval is solely signed on the first page.*

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032162.  
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40032162

Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB)  
RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection, functionally independent of line voltage

Typenübersicht / type-list

R.C.C.B.							
			types				
			sensitivity				
poles	width	In (A)	A		A - S	F	
			10 mA	30 mA	300 mA	300 mA	30 mA
2P	2 modules	16	411550				
		25		411554	411569		411590
		40		411555	411570		411591
		63		411556	411571	411584	411592
		80		411557	411572		
		100					

VDE 40032162  
Fertigungsstätte: Antibes



Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032162.  
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40032162

Typenübersicht / type-list (continued)

R.C.C.B.							
	types	A				A - S	F
	sensitivity	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	300 mA	30 mA
poles	In (A)						
4P N on left	25	411674		411684			411694
	40	411675		411685			411695
	63	411676		411686			411696
	80	411677		411687			411697
	100	411678		411688			
4P N on right	25	411759	411769	411779	411789		
	40	411760	411770	411780	411790	411800	
	63	411761	411771	411781	411791	411801	
	80	411762	411772	411782	411792		
	100	411763	411773	411783	411793		

VDE40032162 Fertigungsstätte: Strasbourg

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

4285400-1720-0007/337476/TL3/KOH

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.  
40032162

letzte Änderung / updated  
2026-02-11

Anlage /  
Appendix  
100

Datum / Date  
2019-05-10

